

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4 «Люттик» города Евпатории Республики Крым»

Согласовано:
Председатель профкома
Игорь Николаевич
Хорошев В.В.
14.02.2011 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4 «Люттик» города Евпатории Республики Крым»

Утверждено:
Заведующий МБДОУ
ДС №4 «Люттик»
Любашина В.В.
Приказом № 14/2/01-11
от 14.02.2011 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4 «Люттик» города Евпатории Республики Крым»

Инструкция заведующего по пожарной безопасности
МБДОУ ДС «4 «Люттик»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности заведующего ДОУ разработана согласно Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2017 г.; Федеральному Закону РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 29 июля 2017 г.; приказу МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 в редакции от 22.06.2010 г. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; с учетом требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» в редакции от 29 июля 2017 года.

1.2. Заведующий несет персональную ответственность за выполнение требований настоящей инструкции по пожарной безопасности заведующего ДОУ (детским садом), а также за противопожарный режим в дошкольном образовательном учреждении.

2. Должностные обязанности по пожарной безопасности заведующего ДОУ

2.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан:

2.2. В начале года с целью обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в детском саду, назначить ответственного за пожарную безопасность, определить конкретный порядок действий педагогических работников и обслуживающего персонала при возникновении пожара;

2.3. Неукоснительно выполнять данную инструкцию по пожарной безопасности заведующего ДОУ, требования пожарной безопасности, выполнять все

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

2.4. Заниматься разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

2.5. Периодически проводить противопожарную пропаганду, контролировать соблюдение сотрудниками инструкции по пожарной безопасности для работников ДОО, обучать мерам пожарной безопасности, правилам эвакуации из помещений и поведения при возможном пожаре.

2.6. Включать в коллективный договор важные вопросы пожарной безопасности.

2.7. Содержать в исправном состоянии имеющиеся системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их ненадлежащего использования.

2.8. Оказывать посильное содействие охране при тушении пожаров, установлении истинных причин и условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, которые виновны в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров.

2.9. При тушении пожаров на территории детского сада предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства.

2.10. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора достоверные сведения и документы о состоянии пожарной безопасности дошкольного образовательного учреждения, в том числе о происшедших на его территории пожарах и их конкретных последствиях.

2.11. Незамедлительно передавать информацию о возникших пожарах в ДОО, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния близлежащих дорог и проездов.

2.12. Вслучае необходимости добровольных пожарных дружин.

2.13. Категорически запретить приказом курение на территории и в помещениях ДОО.

2.14. Определить порядок и конкретные сроки проведения необходимых работ по очистке вентилиционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся минимум один раз в год.

3. Заведующий дошкольным образовательным учреждением должен обеспечить:

3.1. Наличие планов экстренной эвакуации людей при пожаре на объекте с массовым пребыванием людей, а также на этаже, где находится 10 и более человек;

3.2. Выполнение на объекте требований, которые предусматриваются статьёй Федерального закона «Об ограничении курения табака»;

3.3. Размещение на территории и в помещениях детского сада обязательных знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнём запрещено»;

3.4. Устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих-отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования, а также осуществлять тщательную проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с имеющейся инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки

(пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проведения не реже, чем

3.5. Доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими непосредственных служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружение, а также иные объекты ДОО.

3.6. При проведении каких-либо мероприятий с массовым пребыванием людей (утренники, торжества, представления и так далее) обеспечить:

- обязательный осмотр помещений ДОО перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения необходимых мер пожарной безопасности;
- дежурство ответственных лиц на сцене и во всех залых помещениях.

3.7. Исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться в автоматическом режиме при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах ДОО должны удерживаться знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

3.8. Исправность всех сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

3.9. Исправное состояние имеющихся пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам вне зависимости от времени года.

3.10. Полную укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (минимум один раз в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы следует крепить к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее, чем на 90 градусов.

3.11. Помещения насосных станций обязательными схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой заливке и пожарном насосе должна находиться табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных опосредств.

3.12. Исправное состояние и проведение тщательных проверок работоспособности заливки с электроприводом (не реже двух раз в год), которые установлены на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и достоверной характеристики технического состояния указанного оборудования;

3.13. Выполнение положений должностной инструкции заведующего ДОО по пожарной безопасности, инструкции о мерах пожарной безопасности в ДОО.

3.14. Объект огнестойкими, согласно установленным нормам. Первичные средства пожаротушения непременно должны иметь соответствующие сертификаты.

4. Заведующий дошкольным образовательным учреждением должен организовать:

4.1. Проведение необходимых работ по заделке негорючими материалами, которые обеспечивают требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость,

образовавшихся отверстий и различных зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями;

4.2. В помещениях детского сада с одним эвакуационным выходом допускать одновременное пребывание не более пятидесяти человек, при этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50-ти человек допускается только в помещениях первого этажа.

4.3. При эксплуатации в ДЮВ систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запретить:

- оставление в открытом состоянии дверей вентиляционных камер;
- закрытие имеющихся вытяжных каналов, отверстий и решеток;
- подключение к воздуховодам газовых отопительных приборов;
- уничтожение путем выжигания скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и прочих горючих веществ.

4.4. Обучение правилам пожарной безопасности сотрудников ДЮВ.

4.5. Соблюдение требований пожарной безопасности всеми сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.

Заведующая МДОУ ДС №4 «Лютик»: Любашина В.В.

С должностными обязанностями
по пожарной безопасности ознакомлен (а): Любашина В.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575902

Владелец Любашина Виктория Владимировна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022